Numer zapytania	Z139/2876/1
Tytuł zapytania	Filtr automatyczny
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2025-06-11 12:46:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-11 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-16 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-16 09:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest:

Filtr automatyczny HECTRON - 1szt.

zgodnie z opisem poniżej:

Typ..... 300 DN100

Charakterystyka ogólna

Przepływ nominalny..... 40 m3/h

Przepływ maksymalny..... 45 m3/h

Liczba filtrów mechanicznych..... 1 szt.

Maksymalne ciśnienie robocze..... 6 barów

Szczegóły dot. urządzenia

Wielkość filtracji..... 6 µm

Wartości docelowe wody wylotowej..... zależnie od wielkości cząsteczek w cieczy

Wykrywanie oczyszczania za pomocą ciśnienia delta..... TAK (delta = 0,5 bar)

Oczyszczanie zgodnie z interwałami czasowymi..... NIE

Wymagany czas oczyszczania..... 5 sekund

Zużycie wody do oczyszczania na godzinę..... zależnie od stężenia cząsteczek

Zużycie wody na operację oczyszczania ..... 5 litrów

Ilość operacji oczyszczania na godzinę..... zależnie od stężenia cząsteczek

Przepływ wody do oczyszczania..... 9 m3/h

Ciśnienie wody do oczyszczania..... 2 bar

Poziom generowania hałasu przy 50 cm w fazie oczyszczania..... dB

Charakterystyka eksploatacyjna

Maksymalny czas pracy..... 24 godz./dobę

Maksymalna częstotliwość uruchamiania..... 60 h-1

Wspomaganie za pomocą sprężonego powietrza..... NIE

Charakterystyka wtórna

Ciężar pustego filtra..... 70 kg

Ciężar eksploatacyjny..... 100 kg

Średnica nominalna wlotu wody..... kołnierze DN100 PN10/16

Średnica nominalna wylotu wody..... kołnierze DN100 PN10/16

Średnica nominalna wody myjącej..... 1"1/4 zewnętrzny

Materiał..... Stal nierdzewna 304, PCW

Wymiary całkowite do pakowania (D x S x W)..... 600x600x1500 mm

Średnica nominalna kołnierzy wlotu / wylotu PN 10..... 100 mm

Charakterystyka urządzeń elektrycznych

Dostawa obejmuje silnik..... TAK

Napięcie..... 230 V

Liczba faz..... 1

Częstotliwość..... 50Hz

Moc wejściowa (wał)..... 0.2 kW

Moc znamionowa (zainstalowana)..... 0.09 kW

Znormalizowany silnik..... TAK

Amperaż 1,2

Cos φ 0,86

Wydajność przy obciążeniu..... %

Klasa ochrony..... IP55

Masa silnika..... 2 kg

2.3 Silniki, SDC, charakterystyka

Silnik z przekładnią: Galat

Silnik: nr referencyjny M63C6

Charakterystyka : 230 V jednofazowy - IP55 - CL. F - 0,12Kw - 900tr/min

Przekładnia: nr referencyjny: MRT40

Charakterystyka 56/1 - 16tr/min - cn24

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Filtr automatyczny wody technologicznej		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie