Numer zapytania	Z190/2809/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Dostawa, montaż i uruchomienie 6 przepływomierzy ultradźwiękowych bezinwazyjnych oraz dostawa, montaż i uruchomienie dwóch pomiarów przepływu powietrza na rurociągach DN800
Kupiec prowadzący:	Menzel, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Małka, Piotr
Data złożenia:	2024-10-01 06:18:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-24 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-09 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-01 08:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

1. **Dostawa, montaż i uruchomienie 6 przepływomierzy ultradźwiękowych bezinwazyjnych zgodnie ze specyfikacją.**

Zakres dostawy:

· Przetwornik bezinwazyjnego stacjonarnego przepływomierza ultradźwiękowego nr kat. F721GP-0896

- 1 kanał pomiarowy,

- zasilanie: 100...230 VAC,

- materiał obudowy: aluminium IP66

- sygnały wyjściowe:

- 2x wyjście prądowe aktywne/pasywne 4...20 mA,

- 3x wyjście cyfrowe optoprzekaźnikowe (programowalne jako

- alarmowe, impulsowe lub częstotliwościowe),

- dostępny język polski menu.

· Sondy FSK-NNNTS-000-0896 bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego. Na rury fi 100...2400mm,

· Zestaw MOU-VLK-DS-0896 do montażu sond FSK.

· Dodatkowy (przedłużający) kabel nr kat. ACC-PE-F721-0896 do sond bezinwazyjnego przepływomierza ultradźwiękowego FLUXUS; długość 20m

· Skrzynka przyłączeniowa nr kat. ACC-PE-F721/JBS11-0896 do przedłużenia kabli sond przepływomierza Fluxus

· Kable zasilające i sygnałowe

Zakres usługi:

Wykonanie Projektu:

· Projekt powykonawczy w zakresie ustalonym podczas wizji lokalnej z uwzględnieniem zmian wynikłych podczas uruchomienia.

Montaż:

· Montaż sond na rurociągach

· Montaż przetworników pomiarowych na ścianie obok rurociągów

· Położenie kabli

· Zasilenie przepływomierzy (zasilenie docelowe przez zamawiającego, lub tymczasowe na czas parametryzacji)

· Uruchomienie i parametryzacja przepływomierzy

Prace programistyczny:

· Zaprogramowanie przepływomierzy

Uruchomienie:

· Uruchomienie mechaniczne,

· Przekazanie dokumentacji i podpisanie protokołu odbioru.

Szkolenie:

· Szkolenie obsługi.

2. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch pomiarów przepływu powietrza na rurociągach DN800 zgodnie ze specyfikacją

Zakres dostawy:

· Przepływomierze masowe termiczne FCI - 2kpl

· Króćce do wspawania w rurociągi

· Okablowanie

Zakres usługi:

Wykonanie Projekt:

· Projekt mechaniczny w zakresie ustalonym podczas wizji lokalnej z uwzględnieniem zmian wynikłych podczas uruchomienia.

Montaż:

· Wspawanie króćców w rurociąg

· Montaż sond przepływomierzy

· Montaż przetworników pomiarowych

· Ułożenie kabli w istniejących korytach / przepustach kablowych

Prace programistyczne:

· Zaprogramowanie parametrów przepływomierza

Uruchomienie:

· Uruchomienie pomiaru

Szkolenie:

· Szkolenie obsługi.

Informacje dodatkowe dla w/w urządzeń:

- Zamawiający nie posiada projektów tras kablowych, istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w celu określenia tras kablowych
- W zakres oferty wchodzi projekt elektryczny zasalania przepływomierzy?
- W zakres oferty muszą wchodzić prace związane z podłączeniem elektrycznym przepływomierzy do istniejących/nowych odpływów
- W zakres oferty nie wchodzą prace związane z programowaniem sterowników/paneli/systemu SCADA

związane z nowymi przepływomierzami.

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń równoważnych ani nie przewiduje składania ofert częściowych

Termin - 15.11.2024 r.

Miejsce realizacji: Oczyszczalni Ścieków Kujawy**,** ul. Dymarek 6 w Krakowie

Proszę o zadawanie pytań merytorycznych wyłącznie przez platformę Logintrade.

Osoby do kontaktu: Piotr Małka, tel.: +48 12 62 03 230.

Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wodociągi Miasta Krakowa SA zastrzegają sobie prawo do nieudostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa, montaż i uruchomienie 6 przepływomierzy ultradźwiękowych bezinwazyjnych		1	szt.	Inne
2.	Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch pomiarów przepływu powietrza na rurociągach DN800		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie