

Numer zapytania	Z93/2876/1
Tytuł zapytania	Zawory zwrotne klapowe
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2024-03-20 11:24:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-20 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-26 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
Szanowni Państwo, Przedmiotem zapytania są zawory zwrotne klapowe, kołnierzowe, ze skośnym siedziskiem i uszczelnieniem metal/metal oraz tłumieniem uderzenia hydraulicznego - 2 szt. Zawór zwrotny kołnierzowy DN 400 PN10, krótkiej budowy, z dyskiem łożyskowanym podwójnie mimośrodowe. Wykonanie zgodnie z PN-EN 1074-3 Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14 Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego Wałek ze stali nierdzewnej, gat. 1.4021 Siedzisko napawane Ni-Cr odporne na zużycie i korozję Tuleje łożyska z brązu Wewnątrz i zewnątrz powłoka epoksdowa Termin realizacji - 21 tydzień 2024r. Gwarancja 12 m-cy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór zwrotny klapowy		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie