

Numer zapytania	Z328/2932/1
Tytuł zapytania	Zakup i dostawa przepływomierza bateryjnego, oraz kompletu pierścieni uziemiających dla potrzeb Działu Automatyki i Bezpieczeństwa OT
Kupiec prowadzący:	Kurbiel, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Małka, Piotr
Data złożenia:	2026-03-19 08:05:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-19 08:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-26 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-26 07:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Proszę o przedstawienie oferty na:

1. Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN200 PN16, - 1 szt.
7ME6810-4PC31-1CB5
BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY
SITRANS FM MAG 8000

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA DN200, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16
ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 997 M3/H
DOKŁADNOŚĆ 0,4% +/- 2 MM/S
KOŁNIERZE I KORPUS: STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ (KATEGORIA C4)
ELEKTRODY POMIAROWE I UZIEMIAJĄCE: HASTELLOY C276
WYKŁADZINA : EPDM
TEMPERATURA OTOCZENIA: -20...+60°C
TEMPERATURA MEDIUM: -0...+70°C
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 68
PRZETWORNIK W WERSJI PODSTAWOWEJ DO ZABUDOWY ROZŁĄCZNEJ Z
KABLEM O DŁUGOŚCI 10M
WYJŚCIE: 2 WYJŚCIA IMPULSOWE PASYWNE IZOLOWANE GALWANICZNIE
PROGRAMOWANIE: PRZEZ INTERFEJS IRDA
KOMUNIKACJA: RS 485 Z MODBUS RTU
ZEWNĘTRZNY PAKIET BATERII Z KABLEM 1,5 M I WTYCZKĄ IP68/NEMA 6P
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 2XM20

2. KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA 1 szt.
CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16
A5E01002957 8484 10 00

Dostawa towaru na koszt sprzedającego na adres WMK S.A. Dział Zakupów, ul. Lindego 9, 30 - 148 Kraków

Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników VAT

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN200 PN16, 7ME6810-4PC31-1CB5		1	szt.	Inne
2.	KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA, CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16 A5E01002957 8484 10 00		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie