

Numer zapytania	Z73/2876/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Pompy zatapialne
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2023-09-07 14:56:50
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-09-07 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-14 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-12 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania są pompy do transportu ścieków zgodnie z charakterystyką:

1. Hydraulika:

- wydajność min. 190m³/h
- wysokość podnoszenia min. 50m
- medium - ścieki, woda surowa, woda czysta
- deklarowana sprawność pow. 60%
- moc pobierana do 40kW

2. Napęd:

- silnik elektryczny zatapialny (korpus silnika żeliwo EN-GJL-250)
- silnik 4 biegunowy
- napięcie znamionowe 400V
- moc mierzona P2 - 45kW
- sprawność silnika przy obciążeniu 4/4 - min.90%
- IP68
- klasa izolacji - H zgodnie z IEC 34-1
- kable zasilające (2) - S1BN8-F 4G10 - 20m
- kabel sterujący (1) - S1BN8-F 8G1.5 - 20m
- czujnik temperatury - wyłącznik bimetalowy 2x
- czujnik wilgoci w silniku

3. Wykonanie i parametry:

- budowa blokowa - zatapialna (korpus żeliwo EN-GJL-250)
- kołnierz tłoczny - DN100 PN10 wg EN 1092-2
- podwójne uszczelnienie wału (tandem z komorą olejową)
- materiał wału - Stal chromowa 1.4021 + QT800
- materiał uszczelnienia - SIC/SIC/NBR
- wirnik promieniowy, kanałowy (żeliwo EN-GJL-250)
- wielkość wolnego przelotu - min. 50mm
- średnica wirnika min. 400mm
- typ ustawienia - pionowe
- praca pompy - sterowanie falownikiem

Dostawa wraz z niezbędnymi elementami instalacji do montażu na stanowisku

(prowadnice, kolano stopowe, uchwyt sprzęgający)

Dostawa na koszt Dostawcy.

Gwarancja 12 m-cy od daty montażu.

Termin realizacji - do 31.12.2023

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt przez formularz wiadomości lub telefon.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompa zatapialna		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.3	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Rabat	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie