

Numer zapytania	Z94/2876/1
Tytuł zapytania	Zawory bezpieczeństwa
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2024-03-20 11:56:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-20 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-27 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-25 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Przedmiotem zapytania są zawory bezpieczeństwa dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadu, o parametrach poniżej:

1. Zawór sprężynowy kątowy (2 sztuki)

- typ zaworu **Si 6302 P**
- DN wlot / wylot **50/80**
- PN wlot / wylot **40/10**
- zakres ciśnienia początek otwarcia **12,0 - 16,0**
- współczynnik wpływu $\alpha_{P/G}$ **0,78**
- Maks. Temperatura pracy **250°C**
- Nr sprężyny **087**
- siedlisko
 - średnica wewnętrzna **d_w 40 mm**
 - średnica zewnętrzna **d_z 47,5 mm**
- **NASTAWIENIE 12,0 bar**
- czynnik roboczy – para wodna, neutralne gazy i pary

2. Zawór sprężynowy kątowy (2 sztuki)

- typ zaworu **240F E01-1 (ex Si 2502 P)**
- DN wlot / wylot **50/50**
- PN wlot / wylot **40/10**
- zakres ciśnienia początek otwarcia **9,5 - 12,5**
- współczynnik wypływu $\alpha_{P/G}$ **0,25**
- Maks. Temperatura pracy **250°C**
- Nr sprężyny **069**
- siedlisko
 - średnica wewnętrzna **d_w 32 mm**
 - średnica zewnętrzna **d_z 38,5 mm**
- **NASTAWIENIE** **12,5 bar**
- czynnik roboczy – para wodna, neutralne gazy i pary

3. Zawór sprężynowy kątowy (1 sztuka)

- typ zaworu **630F E01-1 (ex 6302 P)**
- DN wlot / wylot **25/40**
- PN wlot / wylot **40/10**
- zakres ciśnienia początek otwarcia **12,0 - 16,0**
- współczynnik wypływu $\alpha_{P/G}$ **0,78**
- Maks. Temperatura pracy **250°C**
- Nr sprężyny **037**
- siedlisko
 - średnica wewnętrzna **d_w 20 mm**
 - średnica zewnętrzna **d_z 25,5 mm**
- **NASTAWIENIE** **14,0 bar**
- czynnik roboczy – para wodna, neutralne gazy i pary

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór sprężynowy kątowy 50/80		2	szt.	Inne
2.	Zawór sprężynowy kątowy 50/50		2	szt.	Inne
3.	Zawór sprężynowy kątowy 25/40		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie