Numer zapytania	Z67/2916/1
Tytuł zapytania	Korelator Correlux C3– sprzęt do lokalizacji wycieków wody dla Wodociągów Miasta Krakowa SA
Kupiec prowadzący:	Kowalska, Julia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-02-07 13:37:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-02-07 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-02-21 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-02-18 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Korelator to podstawowe i niezbędne urządzenie w pracy zespołu diagnostycznego do poszukiwania awarii w Zakładzie Sieci Wodociągowej. Rozbudowa zespołu diagnostycznego wymaga rozwoju bazy niezawodnego sprzętu do lokalizacji nieszczelności sieci.

Korelator – jednostka centralna

- Jednostka centralna z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem i zintegrowanym odbiornikiem radiowym do komunikacji z nadajnikami korelatora
- Obsługa jednostki centralnej przez klawisze funkcyjne/pokrętła oraz ekran dotykowy
- Możliwość korelacji online i offline
- Możliwość wykonania pomiaru prędkości dźwięku
- Możliwość filtracji częstotliwości
- Filtry adaptacyjne do lokalizacji trudnych wycieków
- Możliwość odsłuch szumów odbieranych przez nadajniki z poziomu jednostki centralnej
- Możliwość przesłania pomiarów do oprogramowania w PC i obróbki danych w tym programie
- Automatyczna i ręczna analiza częstotliwości
- Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy mikrofon gruntowy (geofon)
- Oprogramowanie w języku polskim

Nadajniki online do jednostki centralnej:

- Dwa nadajniki radiowe
- Wskazanie poziomu szumu w terenie
- Wskazanie naładowania baterii
- Wbudowany akcelerometr w nadajnik radiowy
- Zewnętrzny akcelerometr
- Dwa poziomy mocy nadajnika

Nadajniki offline do jednostki centralnej:

- 3 sztuki kompatybilne z systemem

Cały system korelacyjny (jednostka centralna z czujnikami):

- Przechowywanie w jednej wytrzymałej walizce
- Ładowanie wszystkich podzespołów w walizce + indukcja
- Możliwość ładowania przez gniazdo zapalniczki samochodowej

Gwarancja 24 miesiące.

Zamawiający informuje, że ilekroć w opisie pojawiają się nazwy własne materiałów, rozwiązań technicznych, należy je traktować jako minimalne standardy techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniać minimalne standardy techniczne wskazane w opisie.

Termin: do 31.05.2022r.
Proszę o zadawanie pytań merytorycznych pod adresem: Maciej Gruszka, Kierownik Zespołu Diagnostycznego i Ochrony Antykorozyjnej tel. 12 620 33 83

Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Korelator Correlux C3		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak