

Numer zapytania	Z62/2809/1
Tytuł zapytania	Dostawa wolnoobrotowego zatapialnego adaptacyjnego mieszadła Flygt SR4320.011, wraz z adapterem montażowym ze stali nierdzewnej i kompletem układów umożliwiającym montaż i pełną diagnostykę pompy
Kupiec prowadzący:	Menzel, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-08-16 06:49:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-08-16 06:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-23 07:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-19 06:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Opis

Wirnik trójkątkowy, samoczyszczący się,
Średnica wirnika 2,5 m,
Silnik elektryczny wysokosprawny klasy IE4, P = 4,0kW, IP68, 3~/400V/50Hz, H180,
Zabudowany przemiennik częstotliwości, możliwość płynnej regulacji siły mieszania 15 obr/min – 38 obr/min,
Kabel zasilający wraz z systemem prowadzenia i podwieszenia, o długości minimalnej 10m, umożliwiającym montaż i podłączenie mieszadła,
Moduł komunikacyjny (bramka umożliwiająca sterowanie obrotami) – FPG415,
Panel sterujący FOP315 umożliwiającego manualną miejscową zmianę obrotów bez konieczności połączenia z komputerem przenośnym,
Urządzenie dedykowane do pracy w komorze KDN o objętości 2600 m3, ,
Docelowo pobór mocy nie może przekroczyć 3,1 kW,
Dostawca po uruchomieniu zapewni wsparcie techniczne przy instalacji i optymalizacji układu,
Należy szczegółowo sprawdzić warunki dostawy, oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty obejmującej wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego prawidłową eksploatację.

Odbiór urządzenia:

Instrukcje obsługi w języku polskim,
Dokumentacja Techniczno Ruchowa,
Odbiór końcowy uważa się za dokonany po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego nie zawierającego uwag,
Producent zapewni dostawę części zamiennych dostarczonego urządzenia.

Gwarancja: 18 miesięcy

Termin dostawy: 31.12.2022 r.

Szczegółowych informacji udziela: Paweł Latała, mail: pawel.latala@wodociagi.krakow.pl, tel. 12 620 31 05.
Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wolnoobrotowe zatapialne adaptacyjne mieszadło Flygt SR4320.011		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie